

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование **МБОУ СОШ № 19**

Тип объекта **Учреждения среднего общего образования (школы)**

Место нахождения (адрес) **Красноармейский р-н ст-ца. Марьянская Пионерская 41**

Форма собственности объекта **Муниципальная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2336011339**

Телефон: **+7(86165) 96-2-99**

Количество этажей здания **2**, этаж расположения объекта **1-2**

Комментарий: **«Кнопка вызова» установлена. Данные меры не согласованы с ВОИ КРО.**

Плановая дата обследования: **06.2019**

Фактическая дата обследования: **27.06.2019**

Организация: **УСЗН в Красноармейском районе**

Должность лица: **специалист I разряда**

ФИО: **Шепель А.А.**

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

| Функциональные зоны / элементы объекта       | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Значение               | Нормативные требования                  | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Участки и территории</b>                  |                                  |                        |                                         |                                  |                                                       |
| <b>Вход на территорию</b>                    |                                  |                        |                                         |                                  |                                                       |
| Высота порога или перепад у калитки          | К, О, С                          | не более 1,4 - 1,5 см. | п. 4.1.8; 5.1.4                         | Соответствует                    |                                                       |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К                                | не менее 0,9 м         | п. 4.1.7; 5.1.4                         | Соответствует                    |                                                       |
| <b>Вход</b>                                  |                                  |                        |                                         |                                  |                                                       |
| <b>Лестница на входе наружная</b>            |                                  |                        |                                         |                                  |                                                       |
| Поручни по обеим сторонам                    | О, С                             | наличие                | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие                       |                                                       |
| Поручни на высоте                            | О, С                             | 90 см.                 | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие                       |                                                       |
| Высота подъема ступеней                      | О, С                             | 12 - 15 см.            | п. 4.1.12                               | Соответствует                    |                                                       |
| Ширина ступеней                              | О, С                             | 35 - 40 см.            | п. 4.1.12                               | Соответствует                    |                                                       |
| Единообразная геометрия ступеней             | О, С                             | наличие                | п. 4.1.12                               | Наличие                          |                                                       |
| <b>Входная площадка</b>                      |                                  |                        |                                         |                                  |                                                       |
| Размер входной площадки (при                 | К                                | не менее 1,4           | п. 5.1.3                                | Соответствует                    |                                                       |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники. О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата. С – инвалиды по зрению. Г – инвалиды по слуху.

|                                                                                                  |         |                            |           |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|------------------|--|
| открывании двери наружу)                                                                         |         | х 2,0 или<br>1,5 х 1,85 м. |           |                  |  |
| Нескользящее покрытие                                                                            | К, О, С | наличие                    | п. 5.1.3  | Наличие          |  |
| <b>Дверь входная наружная</b>                                                                    |         |                            |           |                  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету                                                        | К       | не менее 0,9 м.            | п. 5.1.4  | Соответствует    |  |
| Высота порога двери                                                                              | К       | не более 1,4 см.           | п. 5.1.4  | Соответствует    |  |
| <b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>                                        |         |                            |           |                  |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                                                | К       | не менее 1,5 м.            | п. 5.2.1  | Соответствует    |  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                             | К       | не менее 1,2 м.            | п. 5.2.1  | Соответствует    |  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К       | не менее 0,9 м.            | п. 5.2.4  | Соответствует    |  |
| Высота порогов или перепад высот                                                                 | К       | не более 1,4 см.           | п. 5.2.4  | Не соответствует |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                        | С       | не более 10 см.            | п. 5.2.7  | Соответствует    |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)        | С       | не более 30 см.            | п. 5.2.7  | Соответствует    |  |
| <b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>                                              |         |                            |           |                  |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью                                                        | О, С    | наличие                    | п. 5.2.9  | Наличие          |  |
| Поручни с двух сторон лестницы                                                                   | О, С    | наличие                    | п. 5.2.15 | Отсутствие       |  |
| Поручни на высоте                                                                                | О, С    | 90 см.                     | п. 5.2.15 | Соответствует    |  |

3

|                                                                             |      |                         |                 |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------------|------------------|--|
| Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см.         | п. 5.2.10       | Соответствует    |  |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц                                    | С    | наличие                 | п. 5.2.16       | Отсутствие       |  |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз       | С    | наличие                 | п. 5.2.10       | Отсутствие       |  |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними                               | С    | наличие                 | п. 5.2.12       | Наличие          |  |
| <b>Зона оказания услуги</b>                                                 |      |                         |                 |                  |  |
| <b>Предприятия питания</b>                                                  |      |                         |                 |                  |  |
| Ширина проходов                                                             | К    | не менее 0,9 м.         | п. 7.4.7        | Соответствует    |  |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.                                           | К    | не менее 1              | п. 7.4.7        | Соответствует    |  |
| <b>Обслуживание в кабинете</b>                                              |      |                         |                 |                  |  |
| Ширина проема двери                                                         | К    | не менее 0,9 м.         | п. 6.3.2; 6.1.8 | Соответствует    |  |
| Высота порога                                                               | К    | не более 1,4 см.        | п. 5.1.4        | Не соответствует |  |
| Ширина прохода                                                              | К    | не менее 1,2 м.         | п. 5.2.2        | Соответствует    |  |
| Стол с высотой рабочей поверхности                                          | К    | не более 0,85 м.        | п. 7.1.9        | Соответствует    |  |
| Ширина и высота проема стола для ног                                        | К    | не менее 0,75 х 0,49 м. | п. 7.1.9        | Соответствует    |  |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                   | К    | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2        | Соответствует    |  |
| <b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>                                    |      |                         |                 |                  |  |
| Доля доступных кабин уборных от                                             | К    | 7% (но не               | п. 5.3.2        | Не               |  |

4

|                                                                                                                                                        |            |                         |                      |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------|--|
| общего количества                                                                                                                                      |            | менее 1)                |                      | соответствует    |  |
| Знак доступности кабины для инвалидов                                                                                                                  | К          | наличие                 | п. 5.3.6             | Отсутствие       |  |
| Размер кабины (ширина x глубина)                                                                                                                       | К          | не менее 1,65 x 1,8 м.  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |  |
| Ширина двери кабины                                                                                                                                    | К          | не менее 0,9 м.         | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |  |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                                                                                            | К          | не менее 0,75 м.        | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |  |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                              | К          | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |  |
| Откидные опорные поручни, штанги                                                                                                                       | К, О       | наличие                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Отсутствие       |  |
| <b>Средства информации</b>                                                                                                                             |            |                         |                      |                  |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                          | К, С, Г, У | наличие                 | п. 5.5.1             | Наличие          |  |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, У, С, Г | наличие                 | п. 5.5.8             | Отсутствие       |  |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте                                                                                      | К, С, Г, У | от 1,5 до 4,5 м.        | п. 5.5.4; 5.5.6      | Соответствует    |  |

5

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                    | К                                                                                    | О | С | Г |
| Участки и территории                               | +                                                                                    | + | + | # |
| Вход                                               | +                                                                                    | - | - | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | +                                                                                    | - | - | # |
| Зона оказания услуги                               | -                                                                                    | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | -                                                                                    | - | # | # |
| Средства информации                                | -                                                                                    | # | - | - |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                   |                             | К                                                     | О | С | Г |
| Объект доступен   |                             |                                                       |   |   |   |
| Объект недоступен | X                           | X                                                     | X | X | X |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта                        | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вход                                               | Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы;                                 |
|                                                    | Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.                                                                        |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | На пути движения перепады высот более 1,4 см. (Имеется перепад высоты)                                                                     |
|                                                    | Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. |
|                                                    | На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней                                                              |

6

|                                   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил                  |
|                                   | На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели |
| Зона оказания услуги              | Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.                                                                                                                      |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных                                                                                           |
|                                   | Установить знаки доступности кабин для инвалидов                                                                                                               |
|                                   | Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.                                                                                    |
|                                   | Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.                                                                           |
|                                   | В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;                                |
|                                   | В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.                                          |
|                                   | Установить опорные поручни, штанги                                                                                                                             |
| Средства информации               | Установить таблички с информацией о назначении объекта, дублированные шрифтом Брайля                                                                           |

27 июня 2019 года

Специалист 1 разряда  
отдела по вопросам мер социальной поддержки  
и социального обслуживания  
отдельных категорий и групп населения



А.А. Шепель